

中国石化国际事业有限公司受中国石化上海石油化工股份有限公司委托，对SP4-腈纶部PAN基碳纤维项目螺杆泵-李所需螺杆泵进行公开招标。今发布公告，请符合条件的投标人报名参加。

1. 招标编号：WZ20190226-2311-1651-B1

2. 项目内容：SP4-腈纶部PAN基碳纤维项目螺杆泵-李

项目概况：项目已通过审批，资金已落实。

3. 招标物资名称、数量：

序号	物资	数量	计量单位	备注
1	螺杆泵\10~15m ³ /h 上浆剂 -20~80℃/0.3~0.5MPa	1.00	台	包1-包1
2	螺杆泵\15~20m ³ /h NaSCN原液 -20~80℃/0.5~1MPa	1.00	台	包1-包1
3	螺杆泵\1~5m ³ /h NaSCN原液 -20~80℃/2~4MPa	2.00	台	包1-包1
4	螺杆泵\1~5m ³ /h NaSCN原液 -20~80℃/0.5~1MPa	1.00	台	包1-包1

4. 交货期和地点：2019年6月30日、买方指定地点

5. 投标人的基本资格要求：

5.1 具有独立订立合同的权利和履行合同的能力，依法取得营业执照，营业执照处于有效期，营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证齐全的法人或三证齐全的其他组织。

5.2 为增值税一般纳税人，在近三年参加的其他采购活动中，没有违法记录。

5.3 具有所需物资供应能力及质量控制措施，近三年提供的产品在使用过程中未发生重大质量问题。

5.4 具有良好的商业信誉，健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。

5.5 没有处于因违约、诚信等原因被中国石化停用交易资格的状态。

6. 其他资格要求：1.1. 只接受进口品牌国内制造商（包括合资和独资）及进口品牌国内授权经销公司（代理商）作为投标人前来投标，经销公司需提供制造商与经销商之间经销及售后服务关系说明。

2. 投标人注册资金不低于1000万元。 2. 投标人需提供有效期内ISO系列质量管理体系认证证书复印件。

3. 投标企业的技术方案必须完全满足技术询价文件中加注星号“★”的内容及要求。 4. 投标人提供的产品必须是成熟可靠的，具有类似成套设备良好业绩，投标人需提供2016年（含2016年）至今至少有2台套类似型号产品在类似工况成功运行2年及以上业绩证明（提供用户证明及合同复印件，包含螺杆泵的主要参数、输送介质、使用单位、投用日期等）。

7. 符合法律、法规规定的其他条件。

8. 详细要求具体见招标文件。

9. 本次招标接受生产商（制造商）申请，接受代理商投标、不接受流通商投标。

10. 本次招标不接受联合体投标。

11. 评标方法：综合评标法。

12. 招标文件费用：招标文件费用1000.00元人民币，采用网上支付的方式购买，招标文件售后不退。

13. 招标文件售卖时间：2019年2月12日8:00时至2019年2月20日16:00时（北京时间，下同）。

14. 招标文件售卖方式：招标文件采取网上在线购买方式，申请人在中国石化物资电子招标投标交易平台(<https://bidding.sinopec.com>)注册，填报基本信息（基本信息包括营业执照、税务登记证、

组织机构代码证等），经基本信息审核通过后获得用户名和密码并登录平台（在中国石化物资电子招标投标交易平台<https://bidding.sinopec.com>或中国石化物资采购电子商务平台<http://ec.sinopec.com>有用户名和密码的，直接登录即可），网上支付招标文件费用后，下载招标文件。

15. 投标文件递交地点：加密电子投标文件在线上传至中国石化物资电子招标投标交易平台。不加密电子投标文件存入U盘，用信封单独密封，与纸质版投标文件一同递交至开标地点：上海金山区新城路101号驿宾楼中二楼204招标室。其中电子投标文件使用中国石化电子投标文件制作工具制作，制作完成后制作工具自动生成加密电子投标文件和不加密电子投标文件，纸质版投标文件为电子投标文件的书面打印版本（纸质版投标文件首页加盖公司公章）。

16. 投标截止时间：2019年03月07日09:00时。

17. 开标时间：2019年03月07日09:00时。

开标地点：上海金山区新城路101号驿宾楼中二楼204招标室。不接受 邮寄的投标文件。

18. 发布公告的媒介：本公告在中国采购与招标网、中国石化物资电子招标投标交易平台（<https://bidding.sinopec.com>）、中国石化物资采购电子商务平台（<http://ec.sinopec.com>）同时发布，本公告的修改、补充在以上媒介同时发布。

19. 凡对本次招标提出询问，请在2019年03月07日09:00时前与郭健伟联系，技术咨询请与陈玲联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

20. 其他重要要求：打星号项汇总 ★本规格书所涵盖的设备应当设计和制造使用寿命至少20年（易损件除外），不间断运行周期至少3年。这一要求属于公认的设计准则。 ★除非得到买方额外的书面批准，否则卖方提供的设备的规格应在卖方的设计和制造经验之内，应在类似工况条件下（设计标准、物料性质、处理能力等）有可靠使用。具有同型号或以上规格的螺杆泵在相同或类似装置工艺条件下，至少有两台套成功运行两年或两年以上的业绩。供货商应提供用户证明，合同文件复印件。 ★螺杆泵泵壳的设计压力应满足数据表的定义。同时，在设计温度下，泵壳的最大允许工作压力应至少2.0MPa，或者安全阀设定值的110%，两者中取大值。 ★螺杆及电机应能在安全阀设定压力点时连续运转。电机铭牌功率应能使电机在110%的安全阀设定压力下工作。在安全阀设定压力下，齿轮箱的使用系数应 ≥ 1.5 。 ★在性能曲线允许工作范围内，NPSHa和NPSHr的差值不允许小于0.6米；当NPSHa和NPSHr的差值小于1米时，应进行见证性汽蚀试验。 ★电机优先选择风冷型，且距离撬块一米处的噪声不超过80分贝。 ★电机的能效为GB 18613-2012的1级要求。 ★变频调速系统的电机应采用变频电机。变频电机带强制制冷，风扇独立供电380V。变频电机应配置PTC保护。P-1206泵为变频控制。 ★电机所属区域等级依照泵和电机数据表中的详细说明。 ★应根据以下要求选择驱动机功率。最大需求功率(轴功率) 电机额定功率/最大需求功率百分比 75 kW 110% 注： I 电机功率应覆盖安全阀设定值时轴功率的110%。 ★对于螺杆泵保证按照API 676-2009。。

21. 投标说明：公告投标说明(请仔细阅读完毕)：（1）本标为电子CA标，制作标书时需电子U-KEY进行签章与加密，如为首次参加电子投标，请尽快向网站购买（咨询电话400-819-8786）。（2）标书费必须在线支付（可使用个人账号），不接受其他方式支付。标书一经售出，标书费不予退还，付费前请慎重考虑。招标项目中含“（重招）”二字的，为重新招标项目，参加过第一次招标的投标人可免于支付标书费，系统会弹出相应提示。标书费发票为电子发票，开具投标人单位名称，财务开出后将自动发送到投标商预留的邮箱。（3）关于费用支付的系统问题请询400-819-8786或95388-5。招标文件下载以及其他系统操作、网站网页等问题，请询400-819-8786。（4）请投标人下载招标文件后，务必首先认真阅读《电子招标投标特别说明及电子发票操作手册》，如招标联系人电话无法接通，请发电子邮件与wzguojw@sinopec.com联系，邮件咨询请提供招标编号、联系人电话及公司名称。。

22. 联系方式:

投标咨询:

联系人: 郭健伟
电话: 0574-27668008 (座机若无人接听请发邮件)
电子邮件: wzguojw@sinopec.com

技术咨询:

联系人: 陈玲
电话: 021-57941941-53802
电子邮件:

