

WYS海南商储二期项目（SSEC）8台控制球阀20240715采购招标公告

1. 招标条件

本招标项目WYS海南商储二期项目（SSEC）8台控制球阀20240715(WZ20240806-3817-8555-B1)招标人为中国石化物资装备部（国际事业公司），招标项目资金来自企业自有资金，出资比例为100。该项目已具备招标条件，现对控制球阀采购进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目已通过审批，资金已落实。

2.2 招标范围：

序号	物资	数量	计量单位	备注
1	控制球阀\O型 CL600 2" 304/316 VI 软密封 电动式+手 轮 电磁阀+位置开关+过滤减压阀	1.00	台	包1-控制球阀
2	控制球阀\O型 CL600 28" A216-WCB/316 VI 软密封 气动 活塞式 电磁阀+位置开关+过滤减 压阀	1.00	台	包1-控制球阀
3	控制球阀\O型 CL150 4" A216-WCB/316+镍基合金 VI 硬 密封 气动活塞式+手轮 电磁阀+ 位置开关+过滤减压阀	1.00	台	包1-控制球阀
4	控制球阀\O型 CL150 4" A216-WCB/316+镍基合金 VI 硬 密封 气动活塞式+手轮 电磁阀+ 位置开关+过滤减压阀	1.00	台	包1-控制球阀
5	控制球阀\O型 CL150 8" A216-WCB/316+全部堆焊司太 莱 V 硬密封 电动式+手轮	1.00	台	包1-控制球阀
6	控制球阀\O型 CL150 8" A216-WCB/316+全部堆焊司太 莱 V 硬密封 电动式+手轮	1.00	台	包1-控制球阀
7	控制球阀\O型 CL600 2" 304/316 VI 软密封 电动式+手 轮 电磁阀+位置开关+过滤减压阀	1.00	台	包1-控制球阀
8	控制球阀\O型 CL600 28" A216-WCB/316 VI 软密封 气动 活塞式 电磁阀+位置开关+过滤减 压阀	1.00	台	包1-控制球阀

2.3 技术规格：技术规格见具体招标文件

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求，并具有与本招标项目相应的供货能力。

3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或按照“三证合一”登记制度登记，执照有效。

3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单；且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单；且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。

3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。

3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；不存在进入清算程序，或者被宣告破产，或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

3.1.6 供货商必须确保提供的气动（电动）控制球阀等设备的完整性、可靠性和适用性。任何缺项、漏项和选型错误等，供货商必须无条件补偿和更改。

3.1.7 供货商在投标文件中必须提供气动（电动）控制球阀规格书、偏差表，扭矩计算书、外形尺寸图(图中须包括：阀门和遮阳罩的外形尺寸、部件名称及材质、重量等相关参数)、气路控制图、电动执行机构接线图、气动（电动）控制球阀

阀与气动（电动）执行机构技术参数表、气动（电动）控制球阀阀杆最大承受推力（扭矩）表等，同时还必须提供气动（电动）控制球阀及其附件和附属设备的最新产品说明书（样本）

3.1.8 供货者在投标技术文件中必须提供气动（电动）控制球阀的如下资料：阀门的生产商必须提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》（压力管道元件）和阀门型式试验证书，且证书许可的产品范围必须覆盖投标的物质（TS证应覆盖阀门设计参数范围），保证所要求的检验由经法定授权的机构以及买方指定的检验所进行，且所有证书在有效期内。

3.1.9 供货者在投标文件中，必须提供近五年来（2019.1~2023.12）至少1个气动（电动）控制球阀在国内企业、商业油库、石油储备库等同类工况成功使用的业绩；提供业绩的无故障运行时间不少于1年，提供的业绩中气动（电动）控制球阀总数量不少于5台，至少有1台DN600 600LB的控制球阀应用业绩，上述业绩要求供货者必须提供有效的应用业绩证明文件，包括提供清晰的有效合同、技术协议（或技术规格书）、发票等的复印件以及用户单位和联系人信息等有效证明文件，上述资料如不提供、提供不完整、有虚假信息或买方无法核实，其业绩将不被认可。

3.1.10 本装置主要属爆炸危险区域2区。爆炸危险环境内所选用的所有电子仪表、部件和接线盒的组别温度不低于Ex db II B T4 Gb，采用隔爆型仪表（详见仪表规格书要求），产品必须符合GB3836标准，具有防爆合格证（可接受的防爆认证机构有：IECEX、ATEX或经中国机构CQST 或 NEPSI 认可的其它机构，也可以直接由 CQST 或 NEPSI 认证）。凡列入CCC 强制性认证产品范围的防爆电气产品，应提供《中国国家强制性产品认证证书》。防护等级不低于IP66。

3.1.11 气动（电动）控制球阀的阀体应符合 API Std 607 或 API Spec 6FA 耐火试验标准，供货者需在投标技术文件中提供权威机构颁发的防火安全认证证书，阀门的材料应与测试阀门材料相同，阀门类型及规格应相近。气动（电动）控制球阀必须防静电设计，阀杆防吹出设计结构，球体的通道应是圆形的，实心球，球阀全开时应保证球体通道与阀体通道同口径，不允许球体通道与阀体通道小于管道内径。

3.1.12 电动执行机构应为智能型、非接触式操作型，能采用现场遥控方式进行参数的设置及调整、进行执行器的故障诊断，当动力电源断电时，显示器仍可显示各种信息。

3.1.13 供货者必须根据仪表规格书中的要求，提供需要SIL等级认证的气动紧急联锁控制球阀相关SIL等级认证证书（或可靠性数据），必须具有气动紧急联锁控制球阀整体安全等级认证证书（或可靠性数据）或阀体与执行机构及附件分别认证证书（或可靠性数据），气动紧急联锁控制球阀安全等级（SIL）要求不低于SIL2，检验测试周期（Ti）为一年的情况下阀门整体平均故障率（PFD）为不大于 9.9×10^{-3} 。

3.1.14 供货者必须提供技术规格偏差（离）表，偏差（离）表应对强制性条款、建议性条款逐项说明。

3.1.15 符合法律、法规规定的其他条件。

3.1.16 详细要求具体见招标文件。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 本次招标接受生产商/制造商申请，不接受代理商投标，不接受流通商投标。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2024年7月23日 16:00时至2024年7月30日 16:00时（北京时间，下同），登录中国石化物资电子招标投标交易平台（<https://bidding.sinopec.com>）下载电子招标文件。

4.2 招标文件每套售价100.00元，售后不退。

4.3 尚未注册的投标申请人须在中国石化物资电子招标投标交易平台（<https://bidding.sinopec.com>）注册，填报基本信息（基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行账户信息等）。投标人务必确保注册信息准确。如注册信息有误，可能导致投标人无法购买招标文件、缴付投标保证金、收回投标保证金、取得费用发票、签约等。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年08月08日09:30时，投标人应在截止时间前通过中国石化物资电子招标投标交易平台（<https://bidding.sinopec.com>）递交电子投标文件。

本次招标不接受纸质版投标文件。

开标时间：2024年08月08日09:30

开标地点：网上投标，网上开标，投标人无需到上海招标中心现场。

5.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

6. 发布公告的媒介

6.1 本次招标公告在中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）、中国石化物资电子招标投标交易平台（<https://bidding.sinopec.com>）上发布。公告信息同时推送至中国石化物资采购电子商务平台

（<https://ec.sinopec.com>）、易派客电子商务平台（<https://www.epc.com>）和中国石化物资电子招标投标交易平台



(<https://bidding.epec.com>)。

6.2凡对本次招标提出询问，请在2024年08月08日09:30前与招标联系人联系，技术咨询请与技术咨询联系人联系（技术方面的询问请以信函的形式）。

6.3其他投标说明：

(1) 本项目为电子CA标，首次参加的投标人，请尽快向网站购买U-KEY，并下载标书制作软件用于打开招标文件和编制投标文件。操作流程见网站说明。购买CA数字证书、招标文件下载、投标文件制作、模拟解密、网站网页问题以及相关系统软件操作，请咨询400-8198786；标书费支付、保证金支付出现问题，请咨询95388-5。

(2) 购买标书须通过本招标公告网页最下方“我要投标”直接支付标书费，不接受其他方式支付。标书一经售出，不予退还。招标项目中含“（重招）”二字的，为重新招标项目，第一次招标已购买的投标人，一般可免于支付重新招标的标书费，但须在招标文件售卖期内进入系统完成报名方可直接下载标书。保证金支付须按标（包）分开支付至对应的广发银行账户。识别第一次购买招标文件投标人，不需要招标人勾选。

(3) 请在开标前提前上传加密的技术和商务电子标书，无特殊说明的不接受纸质投标文件和 U盘。无特别通知的各投标人无须到开标现场投标，但需安排授权代表在线处理解密及答疑等相关事宜。由于投标人自身原因未按时解密的，视为撤销投标。

(4) 注意事项：

1) 招标人对招标公告和招标文件的修改和澄清（包括但不限于对招标公告的修改、对招标文件的修改和澄清、开标时间调整等）均以澄清的方式在招标平台系统中发布，投标人应及时关注和查阅招标平台中的澄清内容，如认为影响投标文件编制或有其他疑问的，应在接到澄清后按照澄清规定的时间向招标机构提出，因投标人未及时发现招标文件澄清导致的损失和责任由投标人自行承担。

2) 购买招标文件后不参加本次投标的，须在售卖截止后3日内将加盖公章的放弃投标函及购买招标文件的证明截图发至项目投标咨询联系人邮箱，如出现未在规定时间内发出放弃投标函并且不参与投标的，影响招标人采购进度，相关投标人将纳入中石化供应商诚信体系考核。

3) 对非依法必须招标项目招标文件有异议的，请在购买招标文件后，在“易派客”网站(<https://www.epec.com>)“投诉/曝光台—异议投诉”页面尽快提出。

7. 联系方式

招 标 人：	中国石化物资装备部（国际事业公司）	招 标 代 理 机 构：	中国石化国际事业有限公司上海招标中心
地 址：	北京市朝阳区朝阳门北大街22号	地 址：	中国石化国际事业有限公司上海招标中心
邮 编：	/	邮 编：	/
联 系 人：	苏菲	联 系 人：	李晨光
电 话：	021-58366600	电 话：	021-58661005
电 子 邮 件：	sufei.ssec@sinopec.com	电 子 邮 件：	wzlicg@sinopec.com

